

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением  
Администрации города Иванова  
От 16.07.2020 № 797

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной  
системы водоотведения городского округа Иваново

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Нс
1	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	300*
2	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	924
3	ХПК	мгО/дм <sup>3</sup>	500*
4	БПК <sub>5</sub>	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	300*
5	Аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	25*
6	Фосфор фосфатов	мг/дм <sup>3</sup>	12*
7	Хлорид-ионы	мг/дм <sup>3</sup>	86
8	Сульфид-ионы	мг/дм <sup>3</sup>	0,5
9	Сульфат-ионы	мг/дм <sup>3</sup>	83
10	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	4,27
11	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм <sup>3</sup>	10
12	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	1,15
13	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	0,005
14	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	0,021
15	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0,005
16	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	0,001
17	Хром III	мг/дм <sup>3</sup>	0,017
18	Хром VI	мг/дм <sup>3</sup>	0,010

\* Значения нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ установлены приложением № 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.