

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«Ивановская энергетическая компания-1» (ООО «ИЭК-1»)
153000, Ивановская область, город Иваново, улица Крутицкая, д. 2, офис 207,
ooo-iek-1@yandex.ru, ОКПО 79093482, ОГРН 1153702026796,
ИНН/КПП 3702124764/370201001, ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 ПАО СБЕРБАНК,
р/с 40702810117000020328, БИК 042406608, к/с 301018100000000000608

08.12.2021 №107

Начальнику управления
жилищно-коммунального
хозяйства г.Иваново
Захарову И.Н.

Уважаемый Иван Николаевич!

В ответ на Ваше письмо от 24.11.2021 №8-02-01-21-698 общество с ограниченной ответственностью «Ивановская энергетическая компания-1» (далее – ООО «ИЭК-1») направляет уточнения и предложения по своему предприятию для актуализации схемы теплоснабжения:

1. ООО «ИЭК-1» создано 03.12.2015, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица 37 №001730746 от 03.12.2015.
2. На балансе ООО «ИЭК-1» тепловые сети отсутствуют. Предприятие владеет только источником тепловой энергии, расположенному по адресу: 153021, г. Иваново, пер. Гаражный, д.4.
3. На источнике тепловой энергии установлены 2 котла - ICI Котел REX 62. КПД котлов (фактический) 92%.
4. Установленная мощность источника тепловой энергии – 1,06 Гкал/час. Располагаемая мощность источника тепловой энергии – 1,06 Гкал/час.
5. Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде - 1,06 Гкал/час. Договорная нагрузка на коллекторах в горячей воде - 1,06 Гкал/час.
6. Резерв/дефицит тепловой мощности – 0 Гкал/час.
7. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла – 0,53 Гкал/час.
8. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата – 0,53 Гкал/час.
9. Собственные нужды ООО «ИЭК-1» составляют – 10,77 Гкал/час.
10. Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения составляет – 0.1 т/ч с 2016 по 2035 гг.
11. ООО «ИЭК-1» не просчитывала следующие показатели (Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс, Котк.тс, К отк.ит, К нед., Кп, Км, Ктр, Кист, Кгот, Ктс, Ксцт), информация по данным показателям по нашему предприятию отсутствует. В штатном расписании предприятия не заложена штатная единица экономиста, который данные расчеты мог бы произвести.
12. Расход натурального топлива в 2020 источника тепловой энергии, расположенного по адресу: 153021, г. Иваново, пер. Гаражный, д.4 составил – 168 тыс.м3.
13. Удельный расход натурального топлива в 2020 источника тепловой энергии, расположенного по адресу: 153021, г. Иваново, пер. Гаражный, д.4 составил – 197 тыс.м3.
14. ООО «ИЭК-1» категорически не согласно с данными из главы 7, таблица 3 (перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников

тепловой энергии г. Иваново). Согласно полученным информации из данной таблицы в 2025 г. ООО «ИЭК-1» должно потратить на реконструкцию основного генерирующего оборудования котельной 13 384,12 тыс. рублей. Наша организация не располагает данными денежными средствами. В настоящий момент в утвержденный нам тариф на 2022 г. не заложены денежные средства ни на ремонт, ни на прибыль на капитальные вложения. С утвержденным тарифом на 2022 г. денежные средства отсутствуют на реконструкцию/модернизацию источника тепловой энергии.

15. ООО «ИЭК-1» не располагает данными о нормативе технологических потерь при передаче ТЭ (тыс.Гкал).

16. Расстояние от источника ООО «ИЭК-1» до самого удаленного потребителя 200 метров и информацией о радиусе эффективного теплоснабжения Рэф не располагаем.

С уважением,

Директор



Ю. В. Егорова