



Степильники на опорах устанавливаются на расстоянии не менее 0,5 м от земли. Расстояние в свету между светильником и изолированными проводами составляет не менее 0,5 м.
Расстояние по вертикали от СИП до земли при наибольшей стреле провеса не менее 5,0 м.
Сопротивления заземляющих устройств не более 30 Ом.

[illegible]